

令和 7 年 2 月 20 日

入札参加予定業者 各位

公益財団法人新宿未来創造財団

事務局長 加賀美 秋彦

(印章省略)

公益財団法人新宿未来創造財団指名競争入札
令和 7 年度新宿コズミックセンター他 10 件のトイレ等衛生機器の維持管理業務委託
質問と回答

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、先日郵送させていただきました標記入札に関する資料に関しまして、以下の質問をいただきましたので、下記のとおり回答申し上げます。

ご確認くださいませよう、よろしくお願い申し上げます。

記

質問 1	8 性能、品質 (A) 洗浄除菌装置 (3) 洗浄水の薬剤濃度が変化してしまうと効果の持続力が低下してしまいますが、(常に一定の濃度で) 供給されるという認識でよろしいでしょうか。
回答 1	その認識で構いません。

質問 2	8 性能、品質 (A) 洗浄除菌装置 長期的に使用すると排水管内部への腐食の可能性がある酸性薬剤の使用でもよろしいでしょうか。
回答 2	排水管内部を腐食する恐れのある薬剤の使用は認めません。

質問 3	8 性能、品質 (C) 便座用除菌装置 (4) (D) 手洗用薬用泡石鹼自動吐出装置 (3) 「装置本体に抗菌性を保っていること」とありますが、衛生面を考慮し、半年に 1 回程度の薬液吐出部(ノズル部分)の新品への交換等も入りますでしょうか。
回答 3	ノズル交換は必須ではありません。薬剤補充の際、交換が必要と受託者が判断した場合は、当方と協議の上、その対応を決定します。

質問 4	8 性能、品質 (C) 便座用除菌装置 (2) 液状の除菌剤とありますが、噴射時に液体の状態で噴霧(スプレー)されるという認識でお間違いないでしょうか。
回答 4	除菌剤自体は液状のものを指定しますが、噴射後の状態は液状でなくても構いません。

質問 5	1 1 契約完了時の原状復帰 原状復帰の際、設置していた壁面の補修(ビス穴やクロス剥がれ)なども対象となりますでしょうか。
回答 5	対象となります。

質問 6	新宿文化センターの洗浄除菌装置ですが、男性小便器のメーカーと型番を教えてくださいませんか。
回答 6	TOTO 製「UFS900JCS」となります。

以上

公益財団法人新宿未来創造財団
企画経営課 契約担当
TEL : 03-3232-7701
FAX : 03-3209-1833